

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011**

**Nº 248 CPR-2013/07/01**

**CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:** RITA  
**Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:** Ver etiqueta de datos CE en modelo.  
**USO PREVISTO:** Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.  
**FABRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). España  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
www.bronpi.com

**SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3**

**ORGANISMO NOTIFICADO:** Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.  
Organismo notificado, Nº 1015  
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.  
Nº de reporte de test: 30-13440-T-3

- Disposición con la que cumple UNE-EN 14785:2006

**PRESTACIONES DECLARADAS:**

- Seguridad contra incendios:  
\* Reacción al fuego: A1  
\* Distancia mín. a materiales combustibles: 1500 mm  
\* Peligro vuelco combustible: Conforme  
- Emisión de CO (13% O<sub>2</sub>): 0,019% - 0,019%  
- Temperatura superficial: Conforme  
- Seguridad eléctrica: Conforme  
- Presión máxima de trabajo: NPD  
- Temperatura de humos: 162 °C - 83 °C  
- Resistencia mecánica: NPD  
- Potencia térmica: 8 kW - 4,6 kW  
- Rendimiento energético: 87 % - 93 %

**CONFORMIDAD:**

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de:  
**Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 25 de abril de 2018  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.  
C.I.F. B-1A.465.330  
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200  
Tlf. 957 50 27 50  
14900 LUCENA (Córdoba)



## DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

N° 248 CPR-2013/07/01

**IDENTIFICATION CODE:** RITA

**SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:** See CE data plate in the machine

**INTENDED USE:** Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

**MANUFACTURER:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). Spain  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
www.bronpi.com

### SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

**NOTIFIED BODY:** Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.  
Notified body, No 1015  
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.  
Test report No: 30-13440-T-3

- Disposition complying with: UNE-EN 14785:2006

### DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:

- \* Reaction to fire: A1
- \* Min. distance to combustible materials: 1500 mm
- \* Risk of fuel falling out: According

- CO Emission (13% O<sub>2</sub>): 0,019% - 0,019%

- Surface temperature: According

- Electrical safety: According

- Maximum operating pressure: DNP

- Smoke temperature: 162 °C - 83 °C

- Mechanical resistance: DNP

- Thermal power: 8 kW - 4,6 kW

- Energy efficiency: 87 % - 93 %

### APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.  
The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 25<sup>th</sup> April 2018  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
General Manager Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.  
C.I.F. B-14465330  
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200  
Tlf. 957 50 27 50  
14900 LUCENA (Córdoba)

**DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011**

**N° 248 CPR-2013/07/01**

**CODE D'IDENTIFICATION:** RITA

**N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:** Voir étiquette données CE sur le modèle.

**USAGE:** Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.

**FABRICANT:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). Espagne  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
www.bronpi.com

**SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3**

**ORGANISME NOTIFIÉ:** Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.  
Organisme notifié, No 1015  
Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.  
N° de rapport de test: 30-13440-T-3

- Normes: UNE-EN 14785:2006

**PERFORMANCES DÉCLARÉES:**

- Sécurité contre l'incendie:  
\* Réaction au feu: A1  
\* Distance min. aux matériaux combustibles: 1500 mm  
\* Risque chute combustible: Conforme

- Émission de CO (13% O<sub>2</sub>): 0,019% - 0,019%

- Température superficielle: Conforme

- Sécurité électrique: Conforme

- Pression maxi en fonctionnement: DNP

- Température des fumées: 162 °C - 83 °C

- Résistance mécanique: DNP

- Puissance: 8 kW - 4,6 kW

- Rendement: 87 % - 93 %

**CONFORMITÉ:**

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 25 avril 2018  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Gérant Bronpi Calefacción S.L.



## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 248 CPR-2013/07/01

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:** RITA  
**Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:** Ver etiqueta de dados CE no modelo  
**USO PREVISTO:** Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.  
**FABRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). Espanha  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
www.bronpi.com

### SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

**ORGANISMO NOTIFICADO:** Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.  
Organismo notificado, Nº 1015  
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.  
Nº de reporte de test: 30-13440-T-3

- Disposição cumprida: UNE-EN 14785:2006

### DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:  
\* Reacção ao fogo: A1  
\* Distância. min. a materiais combustíveis: 1500 mm  
\* Perigo de retorno combustível: Conforme  
- Emissão de CO (13% O<sub>2</sub>): 0,019% - 0,019%  
- Temperatura superficial: Conforme  
- Segurança elétrica: Conforme  
- Pressão máxima de trabalho: NAD  
- Temperatura dos fumos: 162 °C - 83 °C  
- Resistência mecânica: NAD  
- Potência térmica: 8 kW - 4,6 kW  
- Eficiência energética: 87 % - 93 %

### CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:  
**Bronpi Calefacción S.L.**

Em Lucena, 25 de abril de 2018  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

BRONPI CALEFACCIÓN S.L.  
C.I.F. B-17465330  
Ctra. Córdoba - Málaga, km. 78,200  
Tlf. 957 50 27 50  
14900 LUCENA (Córdoba)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011**

**N° 248 CPR-2013/07/01**

**CODICE DI IDENTIFICAZIONE:** RITA

**N° DI SERIE-ANNO:** Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

**USO PREVISTO:** Riscaldamento di edifici residenziali con eventuale fornitura di acqua calda.

**FABBRICANTE:** Bronpi Calefacción S.L.  
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2  
Lucena (Córdoba). Spagna  
Tfno.: (0034) 957 50 27 50  
Fax: (0034) 957 59 17 25  
www.bronpi.com

**SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3**

**ORGANISMO NOTIFICATO:** Strojírenský Zkusební Ústav, S.P.  
Organismo notificato, N° 1015  
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.  
N° de reporte de test: 30-13440-T-3

- *Compie con la disposizione* UNE-EN 14785:2006

**PRESTAZIONI DICHIARATE**

- Sicurezza contro il fuoco:	
* Reazione al fuoco:	A1
* Distanza min. dai materiali combustibile:	1500 mm
* Rischio rovesciamento combustibile:	Conforme
- Emissione di CO (13% O <sub>2</sub> ):	0,019% - 0,019%
- Temperatura superficiale:	162 °C - 83 °C
- Sicurezza elettrica:	Conforme
- Pressione massima di funzionamento:	NPD
- Temperatura dei fumi:	162 °C - 83 °C
- Resistenza meccanica:	NPD
- Potenza termica:	8 kW - 4,6 kW
- Efficienza energetica:	87 % - 93 %

**CONFORMITÀ:** Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di: **Bronpi Calefacción S.L.**

A Lucena, il 25 aprile 2018  
**D. Joaquín Pimentel Hinojosa**  
Manager Bronpi Calefacción S.L.